

Bilag 4: Udstilling 3

	Udstilling	Kommentarer
	Museum	Museum Skanderborg
	Udstillingens navn	Skanderborg Bunkeren
	Adresse	Kindlersvej 7, 8660 Skanderborg
	Ejerforhold	Skanderborg Kommune
	Brugt til udstilling siden, år	1980, renoveret i 1998, 2004 og 2021
	Samlet antal m2 udstilling	130 m2
	Udstillingstype	Udstilling af bunkeren, samt genstande forbundet med 2. verdenskrig og den tyske værnemagt.
	Genstandsgrupper	Våben, tekstiler, papir, div. Inventar og møbler
Bygningen	Bygningen udvendige vedligehold	Står næsten som forladt
	Bygningens skal ift. klimaregulering	Perfekt, tyk beton bygget ind i bakke.
	Risiko for oversvømmelse	Nej, der kan dog være vand i bakken.
	Luftforurening	Nej
	Indvendige vedligehold	Bunkerne står meget original
	Transportforhold i udstillingerne	Der er tale om små rum
Klimaforhold og skadedyr	Klimaregulering af udstillingslokalerne	Affugtning, ingen varme.
	Klimamålinger	Der måles ikke kontinuerligt, eller systematisk
	Lysforhold, gardiner	Ingen vinduer
	UV-film?	Ingen vinduer
	Lysstyrke, lux	I bunker 1 er der halogenlys. Under besigtigelsen målt 100 – 250 lux. I bunker 2 målt 800 lux på jakke. Generelt for meget lys i bunker 2.
	Monitorering af skadedyr	Nej, der er ikke opsat klisterfælder. Der er ikke set andet end bænkebidere
	Behandling mod skadedyr	Der er sprøjtet en enkelt gang.
	Rutiner for tilsyn med genstande	Kustoderne runderer
Sikring	Sikring af genstand i Montrer	Ja, brudsikkert glas på udvalgte montre, men ikke sikkerhedsmontre
	Sikring af genstandene, afskærmning	Nej
	Mekanisk sikring af genstandene	Ja, nogle genstande
	Sikring af genstandene, tyverialarm	Ja, på rummene
	Videoovervågning	Nej, der er en video i bunker 2, men det er udelukkende for at kunne holde øje med hvad der sker derovre, da kustoden kun sidder i bunker 1.
	Brandalarm	
	Sikring mod vandskade	Ikke relevant, ingen vandrør
Kommentarer	Bunkeren er opført af den Tyske værnemagt i 1944	
	Ift. vandskade, i efteråret er der ofte fugtigt/vådt ved indgangsdøren. Dette skyldes blade, der forrådner.	
	Der er ingen varme, men temperaturen ligger meget stabilt på 10-12 grader året rundt.	
	Der er ingen ventilationsskakter i rummene ud over de oprindelige.	
	Bunkeren er kun åben i sommerhalvåret, bortset fra for skoleklasser.	